

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|--|------|--------------|----------------|
| 1 | | Instalacja elektryczna sanitariaty wc | | | |
| 1 | KNR-W 4-03 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | | |
| d.1 | 1001-05 | 70 | m | 70.000 | |
| | | | | RAZEM | 70.000 |
| 2 | KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | | |
| d.1 | 1012-02 | 70 | m | 70.000 | |
| | | | | RAZEM | 70.000 |
| 3 | KNR-W 4-03 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- | otw. | | |
| d.1 | 1006-25 | cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm | otw. | 6.000 | |
| | | 6 | | RAZEM | 6.000 |
| 4 | KNR-W 5-08 | Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże z cegły) układa- | m | | |
| d.1 | 0209-01 | ny w tynku | m | 160.000 | |
| | | 160 | | RAZEM | 160.000 |
| 5 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w goto- | m | | |
| d.1 | 0210-01 | wych bruzdach na podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe | m | 15.000 | |
| | | 15 | | RAZEM | 15.000 |
| 6 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z | szt. | | |
| d.1 | 0309-03 | uziemieniem 10A/2.5mm ² z kłapką | szt. | 4.000 | |
| | | 4 | | RAZEM | 4.000 |
| 7 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | | |
| d.1 | 0302-01 | 10 | szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 8 | KNNR 5 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | | |
| d.1 | 0407-01 | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 9 | KNNR 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- | szt. | | |
| d.1 | 0407-03 | cach | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNNR 5 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | | |
| d.1 | 0307-01 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KNNR 5 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne końcowy | szt. | | |
| d.1 | 0307-01 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR-W 5-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 | szt | | |
| d.1 | 0804-01 | mm ² | szt | 35.000 | |
| | | 35 | | RAZEM | 35.000 |
| 13 | KNNR 9 | Wymiana opraw oświetleniowych | szt. | | |
| d.1 | 0501-01 | 17 | szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 14 | KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg | szt. | | |
| d.1 | 0406-01 | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |